

**Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости» (пересмотр ГОСТ 33792-2016)**

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
В целом по стандарту	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	Уточнить, по всему тексту указаны ссылки на действующие нормы и законы Российской Федерации. При разработке межгосударственных стандартов это не допускается. Ссылки исключить или привести в соответствие с правилами изложения ссылок в межгосударственных стандартах с учетом нормативных документов, действующих на территории стран-участников Соглашения	Принято. Исправлено
Раздел 3	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. 3.12 некорректно указано определение, уточнить в части «глухо КФС»	Принято. Исправлено
Раздел 5	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. 5.1.4 уточнить требования в части потери давления (2 % от какого значения)	Принято. Исправлено
		п. 5.2.1 учитывая, что стандарт межгосударственный, некорректно ссылаться на Госреестр СИ только Российской Федерации	Принято. Исправлено
		п. 5.4.2 уточнить о какой «разрушающей нагрузке» идет речь в данном пункте и каково ее значение	Принято, внесено изменение
		п.п. 5.5.3, 5.5.6 исправить опечатки	Принято. Исправлено
		п. 5.5.5 исключить, так как сброс давления не влияет на полученные результаты испытаний, может осуществляться любым способом исходя из возможностей оборудования	Принято. Исправлено
Разделы 5, 6	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п.п. 5.4.9, 5.5.8, 6.4.1 и далее по тексту привести требования стандарта к единому чтению. В этом пункте указан «протокол испытаний», в п. 7.1 указан «отчетный документ». Следует заменить протокол испытаний на отчетный документ или наоборот.	Принято. Исправлено
Раздел 6	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. 6.1.3 опечатка в аббревиатуре «КФС»	Принято. Исправлено
		п. 6.1.5 изменить ссылку на Госреестр Российской Федерации	Принято.

			Исправлено
		п. 6.4.1 уточнить, пути движения воды внутри образца невозможно зафиксировать. Исключить это условие из пункта. В отношении остальных мест фотофиксации дополнить условием «при возможности»	Принято. Исправлено
Раздел 7	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. 7.1 указан ошибочный вид испытаний, заменить слова «на сопротивление ветровой нагрузке»	Принято. Исправлено
		п. 7.3: - первый абзац, шестое перечисление уточнить, противоречит одиннадцатому в части обязательности наличия чертежей с разрезами и спецификациями. Следует требования пункта привести к единообразию; - последний абзац заменить слово «протокол» словами «отчетный документ»	Принято. Исправлено
Приложение А	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. А.2 уточнить. Не допустимо напрямую ссылаться на недействующие в МГС документы. Исключить ссылку или заменить на библиографическую. В номере стандарта опечатка, заменить «13380» на «13830»	Принято. Исправлено
Приложение Б	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	п. Б.1 уточнить. Ошибочно указан предел давления 700 Па. Согласно таблице Б.1 конечное давление 750 Па. Исправить	Принято. Исправлено
Приложение В	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь О.А. Гришкевич	Уточнить: - приложение рекомендуемое, а содержит обязательные требования, т.к. указаны условия «должно», «не должно» и т.д.; - классификация и значения характеристик для конструкций не должны быть объектом данного стандарта на метод контроля, это нарушает основополагающие требования и правила разработки стандартов; - во всем приложении даны ссылки на нормы проектирования Российской Федерации или европейские стандарты, которые не действуют в странах МГС.	Отклонить, приложение рекомендованное, т.к. отсутствие классификации КФС по воздухо-водопроницаемости не дает возможности оценивать и сравнивать КФС с требованиями с РБ и Европейскими нормами

	п. В.2 уточнить, противоречит п. В.7 (в единицах измерения или опечатки, или ошибки)	Принято. Исправлено
	п. В.2.3, таблица В.2 уточнить, выделена из контекста европейских норм, а в полном объеме данное требование относится к глухим притворам, о чем ни слова не сказано в данном пункте	Принято. Исправлено
	п. В.2.7, рисунок В.2 уточнить, отсутствуют расшифровки линий 1, 2, 3, 4, не указано, что график относится к глухим КФС, а также присутствует непонятный рисунок 1	Принято. Исправлено

Дацюк Тамара Александровна

Верховский Алексей Адольфович